

Общество
с ограниченной ответственностью
"Водоснабжение и канализация"
352602 Краснодарский кр., Белореченский р-он,
п.Южный, ул. Центральная, 26
тел./факс 8(86155)38-4-04

Главе Первомайского с/п
Милованову Н.Н.

от 04.10.2021г. № 375/4

Информация о средних уровнях показателей лабораторных исследований проб питьевой воды, отобранных в течении 9 мес. 2021 года в соответствии с программой производственного контроля, в объеме эксплуатируемых предприятием скважин и хозпитьевых водопроводов Первомайского с/п.

Микробиологические показатели:

Общие колиформные бактерии	Термотолерантные колиформные бактерии	Общее микробное число
В 100,0 не обнаружено	в 100,0 не обнаружено	в 1 мл - 0

Органолептические:

Цветность	Мутность	Железо общее
5,5	Менее 0,58	0,24

Санитарно-гигиенические

Ph	Хлорид-ион	Марганец	Аммиак	Нитриты	Нитраты	Фосфаты	Фториды	Сульфаты	Жесткость общая
7,28	22,2	0,03	0,21	0,0089	0,98	0,12	0,18	22,9	4,28

Исследованные пробы питьевой воды пос. Первомайского, Высотного, Ганжинского, Комсомольского, В-Веденеевского по микробиологическим, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

И
с
п
о